



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9301CM0399

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Wechselfilter für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	MiniPlus-FF06
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: F0 009/19 vom 28.05.2019 (TZW) Ergänzungsprüfung: F0 014/20 vom 02.09.2020 (TZW) Mechanikprüfung: F0 015/15 vom 26.06.2015 (TZW) Baumusterprüfung: F0 024/10+F0 025/10 vom 28.09.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0082/21 vom 27.04.2021 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	28.09.2026 / 21-0550-WNV

7025-04-A-0E

16.07.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
MiniPlus-FF06	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	
MiniPlus-FF06	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-9301CM0399

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	filters, filter combinations, domestic water units: filter for domestic installation (9301)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	replaceable filter for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	MiniPlus-FF06
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: F0 009/19 from 28.05.2019 (TZW) supplement test: F0 014/20 from 02.09.2020 (TZW) mechanical test: F0 015/15 from 26.06.2015 (TZW) type testing: F0 024/10+F0 025/10 from 28.09.2011 (TZW) UBA-Guideline: 5-0082/21 from 27.04.2021 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	28.09.2026 / 21-0550-WNV

70028-04-A-DE

16.07.2021 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
MiniPlus-FF06	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	
MiniPlus-FF06	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	